

**Таблица поправок в проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Положения о классификации гостиниц»**

№ п/п	Формулировка в действующей редакции документа, номер пункта	Предлагаемая редакция пункта	Обоснования, комментарии и пояснения
Раздел III. Порядок классификации гостиниц			
1	<p>Пункт 11.5.2. Заявитель направляет в аккредитованную организацию следующие документы:</p> <p>...</p> <p>(абзац 7): копии документов, подтверждающих соблюдение требований пожарной безопасности (приказ об установлении противопожарного режима и назначении ответственных за его соблюдение, удостоверения о прохождении обучения по программе Пожарно-технического минимума, журнал проведения противопожарного инструктажа, акт плановой проверки соблюдения пожарной безопасности (при наличии), декларация</p>	<p>Пункт 11.5.2. Заявитель направляет в аккредитованную организацию следующие документы:</p> <p>...</p> <p>(абзац 7): копии документов, учитываемых при оценке соответствия гостиницы требованиям пожарной безопасности:</p> <p>а) Акт проверки гостиницы органами государственного пожарного надзора, в ходе которой установлено отсутствие нарушений требований пожарной безопасности;</p> <p>б) Заключение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной безопасности) гостиницы с выводом о выполнении гостиницей условий ее соответствия требованиям пожарной</p>	<p>Статьи 6; 144; 145 ФЗ-123 от 27 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>Статья 20 ФЗ-184 от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании»;</p> <p>постановление Правительства РФ №3045 от 7 апреля 2009 года; Приказ МЧС России №644 от 30</p>

	<p>пожарной безопасности (для зданий, сооружений, строений и производственных объектов (более 2-х этажей или более 1500 м²), план эвакуации людей при пожаре, инструкция-памятка о мерах пожарной безопасности для постояльцев, договор на техническое обслуживание систем пожарной безопасности (для всех объектов, оборудованных системами);</p>	<p>безопасности и об отсутствии замечаний, требующих устранения; в) Сертификат соответствия гостиницы требованиям пожарной безопасности, выданный в рамках обязательной или добровольной сертификации в области пожарной безопасности; г) Документы (Акт) приемки и ввода в эксплуатацию гостиницы (для вновь построенной гостиницы, а также после реконструкции, капитального ремонта или технического перевооружения ранее действовавшей гостиницы).</p>	<p>ноября 2016 года (п.13).</p>
<p>2</p>	<p>Пункт 11.5.2. Заявитель направляет в аккредитованную организацию следующие документы: ... (абзац 10): копию документа, подтверждающего безопасность объекта (договор на охранные услуги, тревожную кнопку, видеонаблюдение, паспорт антитеррористической безопасности (для гостиниц, относимых к первой, второй и третьей категориям в зависимости от степени угрозы совершения на территории гостиниц террористических актов, возможных последствий их совершения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности</p>	<p>Пункт 11.5.2. Заявитель направляет в аккредитованную организацию следующие документы: ... (абзац 10): копии документов, учитываемых при оценке исполнения требований к антитеррористической защищенности гостиницы: а) акт обследования и категорирования гостиницы, подписанный всеми членами комиссии; б) перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности гостиницы с указанием прогнозного объема расходов на их выполнение и источников финансирования; в) титульный лист актуализированного паспорта безопасности гостиницы, утвержденного руководителем гостиницы и</p>	<p>«Требования к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и форма паспорта безопасности гостиниц и иных средств размещения,» утвержденные постановлением Правительства РФ №447 от 14 апреля 2017 года (п.11, п.15, п.37, форма паспорта).</p>

	гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов) или акт категорирования в зависимости от категории объекта (титульный лист) и пр.;	согласованного руководителем территориального органа безопасности, руководителем территориального органа Росгвардии (руководителем подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) -только для гостиниц 1-3 категорий опасности.	
Приложение №1 к Положению о классификации гостиниц «Требования к гостиницам «Система Звезд»			
Раздел 1. Здание и прилегающая к нему территория			
	п.3 Внешнее освещение здания и прилегающей территории в тёмное время суток	п.3 Внешнее освещение здания и прилегающей территории в тёмное время суток, охранное освещение	
Раздел 2. Техническое оборудование и оснащение гостиницы			
	п. 29 раздела 2. Техническое оборудование и оснащение гостиницы: Приложения 1 к Положению о классификации гостиниц: Наличие аккумуляторных фонарей у дежурного персонала		
Раздел 3. Безопасность (Приложение №1)			
Дополнить пунктом 3.1. Антитеррористическая защищенность			
2		п. 88 Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности гостиницы, подлежащие	Пункты 16;18 Требований к антитеррористической защищенности гостиниц и

		<p>проверке в ходе классификации гостиницы:</p> <ul style="list-style-type: none">-организация охраны гостиницы и ее территории;-обеспечение пропускного режима на территорию и в помещения гостиницы с применением технических средств контроля доступа, досмотра и металлообнаружителей;- наличие должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность и ее потенциально опасных участков (критических элементов);- наличие подготовки у работников гостиницы к действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на территории гостиницы;-организация взаимодействия и своевременного информирования территориальных органов ФСБ России, МВД России, Росгвардии (подразделения вневедомственной охраны) по месту нахождения гостиницы об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории гостиницы;-оснащение гостиницы необходимыми инженерно-техническими средствами и системами:<ul style="list-style-type: none">видеонаблюдения (с архивированием и хранением данных в течение 30 дней);экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;охранного освещения;	<p>иных средств размещения (утв. Постановлением правительства РФ №447 от 14 апреля 2017 года).</p>
--	--	---	--

		<p>средствами тревожной сигнализации; информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, сведения о телефонах ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения гостиницы; наличие порядка осуществления и состояние контроля за соблюдением лицами, находящимися на территории гостиницы требований к обеспечению антитеррористической защищенности; реализация мероприятий по защите информации; установлен порядок оперативного оповещения и проведения эвакуации посетителей, персонала и должностных лиц гостиницы в случае угрозы совершения террористического акта на территории гостиницы; мероприятия по минимизации возможных последствий совершения террористического акта и ликвидации угрозы совершения террористического акта на территории гостиницы.</p>	
3	<p>п. 89 Наличие оборудования и выполнение мероприятий, предусмотренных Требованиями к антитеррористической защищенности гостиниц</p>	<p>Данный пункт Исключить</p>	<p>Данный пункт неконкретный, трудно исполнимый и его невозможно проверить. Сведения об оборудовании гостиницы содержатся в паспорте безопасности, наличие которого для</p>

			гостиниц 1-3 категорий опасности обязательно. Пункта 88 достаточно.
4	п. 90 Электронные замки в во входных дверях номеров		
5	п. 91 Дополнительно глазок на двери, внутренняя защелка, цепочка	п.91 Оснащение входной двери в номер запирающим устройством с внутренней защелкой (заверткой), ограничителем открывания (цепочкой и т. д.) и смотровым глазком	
6	п. 92 раздела Электронный ключ доступа на этаж (пользования лифтом)	п.92 Система контроля пользования лифтами, доступа на этажи и в помещения гостиницы.	
Дополнить подпунктом 3.2. Противопожарный режим в гостинице			
		<p>Мероприятия по обеспечению противопожарного режима в гостинице, подлежащие проверке в ходе классификации гостиницы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инструкция о мерах пожарной безопасности и Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и в ночное время (должны соответствовать разделу XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации); 2. Порядок допуска персонала к исполнению обязанностей только после противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, в том числе к действиям по эвакуации людей, относящихся к маломобильным группам населения; 3. Назначен ответственный за за пожарную безопасность гостиницы; 	<p>п.3,4, 7, 8, 9, 12, 13, 38, 39;50; 54; 55; 57; 61; 89 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года);</p> <p>Методические рекомендации МЧС России по применению индивидуальных средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре (от 11 октября 2011 года N 2-4-60-12-19); ст. 123 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ГОСТ Р 53259-2009 Техника пожарная. «Самоспасатели изолирующие со сжатым</p>

4. Обеспечено ознакомление с правилами пожарной безопасности граждан (под подпись), прибывающих в гостиницу, наличие в номерах гостиницы на видных местах памяток о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках;
5. Специальное оборудованное место для курения с обозначением «Место для курения»;
6. План эвакуации людей при пожаре;
7. Организация и проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по действиям персонала и эвакуации людей при пожаре с указанием на нем мест хранения первичных средств пожаротушения;
8. Наличие круглосуточного дежурства обслуживающего персонала;
9. Оснащение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (самоспасателями специального назначения) и исправными электрическими фонарями;
10. Определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (такие работы проводятся не реже 1 раза в год);
11. Организация не реже 1 раза в квартал проведения проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты гостиницы (установок пожарной

воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»

сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, установок противодымной защиты, установок автоматического пожаротушения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) с оформлением соответствующего акта проверки;

12. Наличие проверок работоспособности, обозначений и доступности к источникам наружного противопожарного водоснабжения и пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов не реже 2 раз в год (весной и осенью);

13. Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, проведение перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

14. Обеспеченность гостиницы огнетушителями согласно норм (пункты 468; 474 и Приложений №1 №2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации), своевременность их перезарядки, освидетельствования и замены, указанных в паспорте огнетушителя;

15. В случае наличия в гостинице лифта (лифтов), имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений»-должна быть разработана и вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта инструкция, регламентирующая порядок его (их)

ч.4 ст. 4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.33; 35 «Правил противопожарного режима», утв. Постановлением

		<p>использования;</p> <p>16. Должна быть обеспечена незадымляемость путей эвакуации, лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан, исправность противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них, наличие в них соответствующих средств индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста, а также знаки пожарной безопасности, указывающие направление к такой зоне;</p> <p>17. Состояние и освещенность эвакуационных путей и выходов, наличие соответствующих знаков пожарной безопасности (обозначающих выходы), а также запирающих устройств, обеспечивающих свободное открывание изнутри без ключа.</p>	Правительства РФ №390.
	Раздел 4. Общие помещения (Приложение 1 к Положению о классификации гостиниц)		
7	п. 116 Напольное покрытие в зоне отдыха (ковровое, ковры или иное напольное покрытие для создания комфорта)	п.116 Напольное покрытие в местах общественного пользования и на путях эвакуации должны иметь показатели пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения), соответствующие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, подтвержденные сертификатами пожарной	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Статьи Табл.27); Правила противопожарного режима», утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 (пункт 39).

		безопасности, ковровые покрытия, напольные дорожки должны быть при этом надежно закреплены к полу;	
8	п. 107 Сейфовые ячейки (или сейф с ячейками) для хранения ценностей гостей*		
9	п. 108 Индивидуальные мини-сейфы для хранения ценностей гостей		
Раздел 6. Номерной фонд Приложения 1 к Положению о классификации гостиниц:			
10	п. 183 Фонарик индивидуальный электрический аварийный*	п.183 Исправный электрический фонарь	Пункт 38 «Правил противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года №390
11	п. 192 Противопожарная инструкция (на русском и английском языках)	п.192 Памятка о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках с указанием порядка и путей эвакуации	п.89 «Правил противопожарного режима», утв. Постановлением Правительства РФ №390.
12	п. 193 Инструкция для проживающих о действиях в случае пожара и в экстремальных условиях, характерных для данного места (на русском и английском языках)	Пункт 193 исключить, так как он фактически дублирует пункт 192.	
Раздел 7. Наличие оборудования для обслуживания людей с ограниченными возможностями Приложения 1 к Положению о классификации гостиниц:			
13	п. 232	п.232 Наличие систем и средств оповещения о пожаре и управления эвакуацией, адаптированных для людей с ограниченными возможностями (со слабым зрением, слухом)- вибробудильники, браслеты-сигнализаторы и др.	СП 59.1333072016 Пункт 13 Правил противопожарного режима

		Наличие средств перемещения людей, относящихся к маломобильным группам населения в случае пожара, чрезвычайной ситуации, угрозы совершения или в результате совершения террористического акта (коляски, носилки и т.п.).	СП 59.1333072016 Пункт 13 Правил противопожарного режима
		Наличие обозначенных указателями зон безопасности (безопасных зон) для людей, относящихся к маломобильным группам населения, оснащенных средствами индивидуальной защиты органов дыхания и оборудованных средствами связи с пожарным постом или дежурным персоналом	СП 59.1333072016 Пункт 13 Правил противопожарного режима
		Нанесение на поручни, перила лестниц, ступени на путях эвакуации светонакапливающей ленты, краски и др.	СП 59.1333072016 Пункт 13 Правил противопожарного режима
	раздела 1. Напольное покрытие Приложения 5 к Положению о классификации гостиниц:		
14	п. 1.4. Пожаростойкость	П 1.4. Напольные покрытия в местах общественного пользования и на путях эвакуации должны иметь показатели пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения), соответствующие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, подтвержденные сертификатами по пожарной безопасности. Ковровые покрытия, напольные дорожки должны быть при этом надежно закреплены к полу;	ст. ст. 134; 145; 146, таблицы 28, 29 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	Раздел 2. Стены, пол Приложения 5 к Положению о классификации гостиниц:		
15		Декоративно-отделочные, облицовочные	ст. ст. 134; 145; 146, таблицы

		<p>материалы, напольные покрытия, каркасы подвесных потолков, окраска стен должны соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности с подтверждение сертификатами пожарной безопасности. Ковровые покрытия, напольные дорожки должны быть при этом надежно закреплены к полу;</p> <p>(см. текст в предыдущей редакции)</p> <p>б.</p>	28, 29 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Раздел 3. Мебель Приложения 5 к Положению о классификации гостиниц:			
15		Элементы мягкой мебели (в том числе кожаные) должны соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности с подтверждение сертификатами пожарной безопасности.	ст. ст. 134; 145; 146, таблица 30 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
раздел 4. Потолок Приложения 5 к Положению о классификации гостиниц:			
16	<p>п.4.1 – 4.2. идентичны?!?</p> <p>Есть требование: Не допускается применение в жилых комнатах и прихожих окраски потолков масляной краской, панелей пластиковых и на основе</p>	Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации должны быть выполнены из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны иметь группу	ст. ст. 134; 145; 146, таблицы 28, 29 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	ДВП в качестве подвесного потолка.	горючести НГ или Г1, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности.	
17	п. 6.4. раздела 6. Занавеси Приложения 5 к Положению о классификации гостиниц: Пожаростойкость	Шторы, занавесы, постельные принадлежности должны соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности с подтверждение сертификатами пожарной безопасности.	ст. ст. 134; 145; 146, таблица 30 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
18	п.45 Оценочной таблицы 2 Общие требования к персоналу («БОТ») Приложения 6 к Положению о классификации гостиниц: Знание и соблюдение Стандартов предприятия и технологий обслуживания в части техники безопасности;	Знание и соблюдение стандартов организации, технологий оказания гостиничных услуг соблюдения правил охраны труда и обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества постояльцев гостиницы.	Закон РФ «О защите прав потребителей», ТК РФ
19	п.48-п.50 Оценочной таблицы 2 Общие требования к персоналу («БОТ») Приложения 6 к Положению о классификации гостиниц: п. 48 Знание и соблюдение мер пожарной безопасности п. 49 Знание и соблюдение инструкций о действиях в чрезвычайных ситуациях; п. 50 Умение оказать первую помощь в ЧС;	п.48 Организация и уровень подготовки (знаний и соблюдения) персоналом мер пожарной безопасности, действий по эвакуации людей при пожаре, в том числе относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные)	п. 3; 13 Правил противопожарного режима
20	п. 25 раздела 4. Прибытие в гостиницу, регистрация, размещение Приложения 9 к Положению о классификации гостиниц: Персонал информирует гостя о возможностях гостиницы. Информация должна быть краткой, но исчерпывающе	п.25 раздела 4. Персонал информирует гостя о возможностях гостиницы, правилами (памяткой) по пожарной безопасности (по подпись), правилами безопасного поведения в гостинице, знакомит с действиями на случай пожара, чрезвычайной ситуации, угрозы	п. 89 Правил противопожарного режима

	необходимой для осуществления гостем выбора номера и других услуг.	совершения или в условиях совершения террористического акта.	
21	п. 34 раздела 4. Прибытие в гостиницу, регистрация, размещение Приложение 9 Персонал информирует гостя, как добраться до номера, указывает место расположения лифтов, ориентирует гостя о движении при выходе из лифта на этаже в сторону назначенного номера.	п.34 раздела 4 Прибытие в гостиницу, регистрация, размещение Персонал информирует гостя, как добраться до номера, указывает место расположения лифтов, основных и запасных эвакуационных выходов, средств пожаротушения, средств защиты органов дыхания и зрения (самоспасателей), электрических фонарей, ориентирует гостя о движении при выходе из лифта на этаже в сторону назначенного номера.	Закон РФ «О защите прав потребителей»
23	п. 13 раздела Техническое оборудование и оснащение Приложения 9 к Положению о классификации гостиниц: наличие аккумуляторных фонарей (у дежурного персонала)	Наличие исправных электрических фонарей для каждого дежурного сотрудника гостиницы и не менее чем 1 электрический фонарь на 50 человек.	п.38 Правил противопожарного режима
24	п. 23 раздела Техническое оборудование и оснащение Приложения 9 к Положению о классификации гостиниц: Охранная сигнализация, видеонаблюдение в общественных зонах и коридорах жилых этажей (прим: находится в подразделе 21. Вентиляция!?)	Данное положение исключить.	
25	п. 40 раздела Безопасность Приложения 9 к Положению о классификации гостиниц: Наличие в гостинице систем видеонаблюдения, экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, охранного освещения, пожарной безопасности, тревожной сигнализации	Формулировки смотри выше.	

	(кнопкой экстренного вызова наряда полиции), а также информационных стендов (табло), содержащих схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения гостиницы		
26	п. 41 раздела Безопасность Приложения 9 к Положению о классификации гостиниц: Наличие оборудования и выполнение мероприятий, предусмотренных Требованиями к антитеррористической защищенности гостиниц	Формулировки смотри выше.	
27	п. 65 раздела Номерной фонд Приложения 9 к Положению о классификации гостиниц: Противопожарная инструкция (на русском и английском языках)	Памятка о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках с указанием порядка и путей эвакуации	
28	п. 92 раздела 6. Общие требования к помещению Приложения 9 к Положению о классификации гостиниц: Ковры, ковровое или иное напольное покрытие в зоне отдыха	п.92 Мягкое напольное покрытие в местах общественного пользования и на путях эвакуации (ковровые покрытия, дорожки напольные) должны надежно крепиться к полу и иметь показатели пожарной опасности (распространение пламени, воспламеняемость, дымообразующая способность, токсичность продуктов горения), соответствующие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и подтвержденные	ст. ст. 134; 145; 146, таблицы 28, 29 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Правила противопожарного режима», утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 (пункт 39).

		сертификатами пожарной безопасности;	
30	п. 98 раздела 6. Общественные помещения Приложения 9 к Положению о классификации гостиниц: Ковровое покрытие (ковры) в коридорах	Дублирует пункт 92	

Аппарат
Ассоциации «Безопасность туризма»
г.Москва, ул. Удальцова-73.
Тел. 8(495)151 82 53;
info@tourismsafety.ru
tourismsafety.ru